

CHLORIN FLUSSIG

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

CHLORIN FLUSSIG skirtas baseino vandenyje esančio chloro kiekiui padidinti naudojant automatinius dozavimo įrenginius pagal jų naudojimo instrukciją. Produktą galima dozuoti rankiniu būdu, reikiamą kiekį tiesiogiai paskirstant ant vandens paviršiaus.

Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0-7,4.

Laisvojo liekamojo chloro kiekio padidinimas 0,1 mg/l pridėti 80 g arba 67 ml CHLORIN FLUSSIG 10 m³ baseino vandens.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas“ reikalavimų.

Specifiniam naudojimui, rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašalinams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).